

От « 8 » 08 2017 года


_«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Гарант-Сервис» Чуднова Л.В.

АКТ

о проведении промывки внутренних санитарно-технических систем.

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники ООО «Гарант-Сервис»: слесарь-сантехник Сосунов Н.Н., Черняков Г.Г., Лапшов Г.Е., энергетик Ефремов О.В.

Представитель ООО «ПромСтройБетон» главный энергетик Шацкий А.А.

Произвели промывку внутренней системы горячего водоснабжения.

Расположенной по адресу: микр. Маросинский дом 1.

Общей протяженностью трубопровода: 2038 м.п.

Промывка производилась гидропневматическим методом

давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²)

По окончании промывки достигнуто полное осветление воды.


На основании изложенного считать промывку системы выполненной.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Сосунов Н.Н.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Черняков Г.Г.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Лапшов Г.Е.

Энергетик ООО «Гарант-Сервис»  Ефремов О.В.

Главный энергетик ООО «ПромСтройБетон»  Шацкий А.А.

г.Бронницы

От « 9 » 08 2017 года


_«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Гарант-Сервис» Чуднова Л.В.

АКТ

о проведении промывки внутренних санитарно-технических систем.

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники ООО «Гарант-Сервис»: слесарь-сантехник Сосунов Н.Н., Черняков Г.Г., Лапшов Г.Е., энергетик Ефремов О.В.

Представитель ООО «ПромСтройБетон» главный энергетик Шацкий А.А.

Произвели промывку внутренней системы горячего водоснабжения.

Расположенной по адресу: микр. Маросинский д 2.

Общей протяженностью трубопровода: 1282 м.п.

Промывка производилась гидропневматическим методом

давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²)

По окончании промывки достигнуто полное осветление воды.


На основании изложенного считать промывку системы выполненной.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Сосунов Н.Н.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Черняков Г.Г.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис»  Лапшов Г.Е.

Энергетик ООО «Гарант-Сервис»  Ефремов О.В.

Главный энергетик ООО «ПромСтройБетон»  Шацкий А.А.

г.Бронницы

От « 10 » 08 2017 года

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Гарант-Сервис» Чуднова Л.В.

АКТ

о проведении промывки внутренних санитарно-технических систем.

Мы, нижеподписавшиеся сотрудники ООО «Гарант-Сервис»: слесарь-сантехник Сосунов Н.Н., Черняков Г.Г., Лапшов Г.Е., энергетик Ефремов О.В.

Представитель ООО «ПромСтройБетон» главный энергетик Шацкий А.А.

Произвели промывку внутренней системы горячего водоснабжения.

Расположенной по адресу: ул. Маршальский д 3

Общей протяженностью трубопровода: 1166 м.п.

Промывка производилась гидропневматическим методом

давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²)

По окончании промывки достигнуто полное осветление воды.

На основании изложенного считать промывку системы выполненной.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис» [Signature] Сосунов Н.Н.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис» [Signature] Черняков Г.Г.

Слесарь-сантехник ООО «Гарант-Сервис» [Signature] Лапшов Г.Е.

Энергетик ООО «Гарант-Сервис» [Signature] Ефремов О.В.

Главный энергетик ООО «ПромСтройБетон» [Signature] Шацкий А.А.

г.Бронницы